FR/W-ISH-Z	551	651	751	851	951	1152	1352	1452	1652	1752	1852	2052
Напряжение питания 1Ф/50Гц	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50	400V/3/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ												
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN0035)												
Холодопроизводительность (1)kW	65,17	135,4	135,9	187,8	198	247,6	212	306,6	289,7	362,9	331,8	487
Полная потребляемая мощность (1) kW	18,62	20,97	26,21	29,66	33,88	37,28	41,78	47,28	52,41	59,27	67,77	75,38
EER (1) kW/kW	5,038	6,448	4,805	6,345	6,897	6,638	5,072	6,44	5,998	6,457	4,894	6,442
ESEER (1) kW/kW												
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (EN14511)												
Холодопроизводительность (1)(2) kW	62,9	132,6	135,9	163,1	165,9	187,7	211,3	237,2	288,9	290,6	330,7	377,9
EER (1)(2) kW/kW	4,65	4,75	4,85	4,67	4,71	4,91	4,81	4,76	4,8	4,75	4,73	4,77
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения												
ESEER HT (2)(3)	7,05	7,36	7,03	7,02	7,06	7,05	7,13	7,06	7,15	7,1	7,06	7,07
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ (ISO3744)												
Холодопроизводительность (5)kW	65,17	135,4	135,9	187,8	198	247,6	212	306,6	289,7	362,9	331,8	487
Полная потребляемая мощность (5) kW	18,62	20,97	26,21	29,66	33,88	37,28	41,78	47,28	52,41	59,27	67,77	75,38
EER (5) kW/kW	5,038	6,448	4,805	6,345	6,897	6,638	5,072	6,44	5,998	6,457	4,894	6,442
ДУТ/СЕРТС												
Холодопроизводительность (6)kW	65,17	135,4	135,9	187,8	198	247,6	212	306,6	289,7	362,9	331,8	487
Полная потребляемая мощность (6) kW	18,62	20,97	26,21	29,66	33,88	37,28	41,78	47,28	52,41	59,27	67,77	75,38
EER (6) kW/kW	5,038	6,448	4,805	6,345	6,897	6,638	5,072	6,44	5,998	6,457	4,894	6,442
ТЕПЛООБМЕННИК												
ТЕПЛООБМЕННИК КОНТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ												
Расход воды (7) l/s	6,455	6,527	6,52	8,996	7,906	9,507	10,14	11,09	12,42	13,96	15,87	17,96
Потери давления (7)[Δ]kPa	23,3	26,5	25,3	27,6	27,7	30,7	30,9	38,9	31,6	39,9	36,8	49,2
ТЕПЛООБМЕННИК СООРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ												
Расход воды (7) l/s	5,53	5,592	7,262	8,208	8,477	10,74	12,06	13,29	14,87	16,72	19,03	21,38
Потери давления (7)[Δ]kPa	16,8	19,2	20	27,2	26,7	20,2	20,7	21,7	24,1	27,9	26,6	29
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР												
Количество компрессоров N°	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Количество контуров N°	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Заряд хладагента (эквивалент углекислого газа в килотоннах) kg	22	27	28	39	39	44	46	46	48	55	55	69
УРОВЕНЬ ШУМА												
Звуковое давление (7) dB(A)	75	73	76	76	76	78	78	78	78	78	78	79
Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения (8)[R] dB(A)	92	92	93	93	93	95	95	96	96	96	96	98
РАЗМЕРЫ И ВЕС												
A (10) mm	2400	2400	2700	2700	2700	3000	3000	3100	3100	3100	3100	3640
B (10) mm	845	845	960	960	960	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1240
H (10) mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2050
Рабочая масса (10) kg	830	840	1210	1290	1310	1880	1700	1860	2030	2170	2190	3270

(1) Температура воды на теплообменнике контура потребителя (вода / выход) 12,00°C / 7,00°C, температура воды на теплообменнике контура нагрева (вода / выход)30,00°C / 35,00°C.
(2) Данные согласно стандарту EN14511
(3) Сезонный индекс стоимости SEER
(4) Сезонная энергоэффективность в режиме охлаждения при высокой температуре(REGlSeasEnHT, EC No 2016/2281)
(5) Тепло- воды на испарителе: теплообменник потребителя 18/10 °C; Тепло- воды на конденсаторе: теплообменник-источника 30/35 °C.
(6) Тепло- воды на испарителе: теплообменник потребителя 23/15 °C; Тепло- воды на конденсаторе: теплообменник-источника 30/35 °C.
(7) Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1 метра. Для установок на открытой площадке и отражающей поверхности, дистанция выбирается, исходя из суммарного уровня звуковой мощности.
(8) Уровень звуковой мощности на основе измерений, проведенных в соответствии с ISO 9614.
(9) Уровень звуковой мощности в режиме охлаждения, оптимальный.
(10) Размеры согласуются отдельно. Фотографирование.
Хладагент: выделяемые парниковые газы, содержат фторированные парниковые газы 1ФУ-1234ze (GWP=1,7)