

w-NEXT2 S 065 - 226

[Прецизионный кондиционер с водяным теплообменником / 58,2 - 227 kW](#)



w-NEXT2 S-UNDER	065	088	096	127	148	173	226
Рама	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
Напряжение питания V/ph/Hz	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ							
Полная холодопроизводительность брутто (1) kW	58,2	89,2	97,9	127	149	175	227
Явная холодопроизводительность брутто (1) kW	47,8	69,9	78,8	104	121	144	182
Потребляемая мощность вентиляторов (1) kW	2,40	4,50	4,80	6,60	6,30	7,00	8,70
SHR (2)	0,82	0,78	0,80	0,82	0,81	0,82	0,80
Расход (1) l/s	2,78	4,27	4,68	6,07	7,15	8,37	10,9
Общая потеря напора (теплообменник + вентиль) (1) kPa	56,0	85,2	65,2	65,3	95,3	94,3	84,5
ВЕНТИЛЯТОРЫ							
Тип вентиляторов	ЕС ВЕНТИЛЯТОР	ЕС ВЕНТИЛЯТОР	ЕС ВЕНТИЛЯТОР	ЕС ВЕНТИЛЯТОР	ЕС ВЕНТИЛЯТОР	ЕС ВЕНТИЛЯТОР	ЕС ВЕНТИЛЯТОР
Количество N°	1	2	2	3	3	3	4
Расход воздуха (3) m³/h	13950	19700	23000	30000	34000	41000	52000
УРОВЕНЬ ШУМА							
Уровень звуковой мощности dB(A)	75	78	79	80	81	81	82
Звуковое давление (4) dB(A)	58	60	61	62	63	63	63
РАЗМЕРЫ И ВЕС							
A (3) mm	1305	1630	1875	2175	2499	2899	3510
B (3) mm	930	930	930	930	930	930	930
H (3) mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Масса (3) kg	410	520	595	695	795	910	1103

(1) Воздух в помещении 24,0°C - отн. влажность 50%; температура воды (вход / выход) 7,0°C / 12,0°C; ESP = 20Pa.



w-NEXT2 S 065 - 226

[Прецизионный кондиционер с водяным теплообменником / 58,2 - 227 kW](#)

(2) SHR = явная холодопроизводительность брутто / Полная холодопроизводительность брутто

(3) Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.

(4) Средний уровень звукового давления на расстоянии 1m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном уровне звуковой мощности в соответствии с ISO 3744.